

Φυσικοχημικές παράμετροι Physicochemical Parameters	Μονάδες Units	Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση acceptable concentration level Max.	Τ.Κ. Καστανιάς	Οικ. Λευκόπετρας	Οικ. Μ. Σάντας	Τ.Κ. Κ. Βερμίου
		Ημερομηνία δειγματοληψίας Sampling day	9/7/2016	9/7/2016	9/7/2016	16/7/2016
Χρώμα	Αποδεκτό στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής		Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο
Γεύση	Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής		Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
Οσμή	Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής		Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο
Θολερότητα	Μονάδες NTU	Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής -	0,30	0,40	0,40	0,50
pH	Μονάδες pH	6,5-9,5	7,50	7,40	7,60	7,20
Αγωγιμότητα	μS/cm σε 25°C	2500	308	370	380	289
Αμμωνιακά (NH ₄ ⁺)	mg/L	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπολειμματικό χλώριο	mg/L	0,20 -0,50	0,20	0,20	0,18	0,20
Νιτρικά	mg/L	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Νιτρώδη	mg/L	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Θειικά	mg/L	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ασβέστιο	mg/L	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μαγνήσιο	mg/L	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Νάτριο	mg/L	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κάλιο	mg/L	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ξηρό Υπόλειμμα	mg/L	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ολική Σκληρότητα (Γαλλικοί βαθμοί)	mg/L	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Χλωριούχα	mg/L	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μικροβιολογικές παράμετροι Microbiological Parameters						
Αριθμός Αποικιών 22°C	αποικία (cfu) /1ml		Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής
Αριθμός Αποικιών 37°C	αποικία (cfu) /1ml		Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής
Ολικά κολοβακτηριοειδή 37°C	αποικία (cfu) /100ml		0	0	0	0
Κολοβακτηρίδια κοπράνων 44°C	αποικία (cfu)/100ml		0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Τ.Κ. Αμμου	Τ.Κ. Ασωμάτων	Δ/Ξ Καλλιθέας	Δ.Δ Μακροχωρίου (Κάτω)	Δ/Ξ Αρζόγλου
26/11/2016	26/11/2016	3/12/2016	3/12/2016	10/12/2016
Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο
Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο
0,40	0,40	0,20	0,30	0,40
7,90	7,80	7,60	7,40	8,20
550	400	435	578	390
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,20	0,20	0,20	0,20	0,18
0,00	0,00	0,00	26,10	3,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30,10	29,00	68,00
0,00	0,00	11,90	42,70	15,00
0,00	0,00	6,40	21,30	3,60
0,00	0,00	0,70	1,50	1,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,40	18,50	22,00
0,00	0,00	0,00	6,90	1,40
Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής
Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής	Ανευ ασυνήθους μεταβολής
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0