



Σημείο Δειγματοληψίας Sampling point	Τ.Κ. Ν. Λυκογιάννης	Τ.Κ. Π. Λυκογιάννης	Τ.Κ. Ν. Νικομήδειας	Δ.Ε. Βέροιας (Μαυρονέρι)
Ημερομηνία δειγματοληψίας Sampling day	8/6/22	8/6/22	8/6/22	22/6/22
Κωδικοί δειγμάτων Sample's code	1811R22	1911R22	2011R22	121R22

Παράμετροι ομάδας R R Section Parameters	Μονάδες Units	Ανώτατη παραδεκτή συγκέντρωση Max. acceptable concentration level	Τιμή Result	Τιμή Result	Τιμή Result	Τιμή Result
Ολική ακτινοβολία α	mBq/L	100	155±26	67	72	<40
Ολική ακτινοβολία β	mBq/L	1000	<400	<400	<400	<400
Ισότοπα ουρανίου U-234	mBq/L	560 mBq/L	81,4±21,2	-	-	-
Ισότοπα ουρανίου U-238	mBq/L	600 mBq/L	72,5±9,4	-	-	-

Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση
---	---	---	---

T.K. Ράχης	TK. Ασωμάτων	T.K. Αγίας Βαρβάρας	T.K. Πατρίδας	T.K. Τριποτάμου	T.K. Παλατιτσίων	T.K. Μετοχίου
22/6/22	22/6/22	9/6/22	23/6/22	7/6/22	9/6/22	9/6/22
311R22	1221R22	411R22	2311R22	211R22	2911R22	2811R22

Τιμή	Result	Τιμή	Result	Τιμή	Result	Τιμή	Result
<40	<40	<40	<40	<40	88±15	40	
<400	<400	<400	<400	<400	<400	<400	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση
---	---	---	---	---	---	---

T.K. Αμμου	T.K. Βεργίνας	T.K. Συκιάς	T.K. Γεωργιανών	T.K. Κουλούρας	T.K. Καστανιάς	Οικισμός Μ. Σάντας
9/6/22	9/6/22	9/6/22	7/6/22	8/6/22	22/6/22	22/6/22
511R22	2711R22	3011R22	611R22	1711R22	711R22	911R22

ΤιμήResult	ΤιμήResult	ΤιμήResult	ΤιμήResult	ΤιμήResult	ΤιμήResult	ΤιμήResult
<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40
<400	<400	<400	<400	<400	<400	<400
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση
---	---	---	---	---	---	---

Οικισμός Λευκόπετρας	T.K. Τριλόφου	Οικισμός Κομνηνίου	T.K. Κουμαριάς	T.K. Φυτειάς	Οικισμός Κωστοχωρίου	Οικισμός Ξηρολίβαδου
22/6/22	23/6/22	7/6/22	7/6/22	23/6/22	22/6/22	7/6/22
811R22	2411R22	1411R22	1311R22	2511R22	2611R22	3711R22

ΤιμήResult	ΤιμήResult	ΤιμήResult	ΤιμήResult	ΤιμήResult	ΤιμήResult	ΤιμήResult
<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40
<400	<400	<400	<400	<400	<400	<400
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση
---	---	---	---	---	---	---

Τ.Κ. Κ.Βερμίου	Δ.Ε. Βέροιας (Κεντρικής)	Δ.Ε. Βέροιας Μητροπόλεως- Δημαρχείο)	Τ.Κ. Αγίας Μαρίας	Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου	Δ.Κ. Μακροχωρίου	Τ.Κ. Διαβατού
7/6/22	22/6/22	22/6/2022	23/6/2022	23/6/2022	8/6/2022	8/6/2022
1011R22	131R22	191R22	2211R22	2111R22	1511R22	1611R22

Τιμή	Result	Τιμή	Result	Τιμή	Result	Τιμή	Result	Τιμή	Result
<40		<40		<40		<40		52	
<400		<400		<400		<400		<400	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	

[illegible]

Τ.Κ. Ριζωμάτων	ΟΙΚ. ΕΛΑΦΙΝΑΣ	ΟΙΚ ΧΑΡΑΔΡΑΣ	ΤΚ ΣΦΗΚΙΑΣ	ΤΚ ΔΑΣΚΙΟΥ	ΤΚ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ	Λαζοχώριον
21/6/2022	21/6/2022	21/6/2022	21/6/2022	21/6/2022	21/6/2022	23/6/2022
3311R22	3611R22	3511R22	3411R22	3111R22	3211R22	1121R22

Τιμή	Result	Τιμή	Result	Τιμή	Result	Τιμή	Result
<40		<40		<40		<40	
<400		<400		<400		<400	
-		-		-		-	
-		-		-		-	

Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση	Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση
---	---	---	---	---	---	---

